

SMART 3차원 유동장 해석을 위한 RANS 모형 평가 Assessment of RANS Model for 3-D Flow Analysis of SMART

전건호, 황영동, 윤한영, 김희철
한국원자력연구소
대전광역시 유성구 덕진동 150

요약

본 연구에서는 SMART 원자로냉각재계통 3차원 열유동 해석 코드 개발을 위한 난류 모형 평가를 수행하였다. 난류모형은 혼합거리모형, $k-l$ 모형, $k-\epsilon-f_u$ 모형, $k-\epsilon-v^2$ 와 모형 그리고 레이놀즈응력모형으로 RRSM 모형과 ERRSM 모형 등 7개 모형을 대상으로 경제성, 정확성, 이론성 그리고 적용성 등을 고려하여 평가하였다. 이들 모형은 평판 채널 유동장, 채널 회전 유동장 그리고 U-곡면 유동장에서 DNS와 실험 결과에 비교하여 고레이놀즈 수 모형으로는 표준 $k-\epsilon$ 모형, 저레이놀즈수 모형으로 $k-\epsilon-v^2$ 와 ERRSM을 선정하였다. $k-\epsilon$ 모형은 적은 격자수에 비하여 높은 정확성을 보여 3차원 유동장의 적용에 가장 현실성 있는 모형으로 평가되었다. $k-\epsilon-v^2$ 와 ERRSM 모형은 타원완화방정식을 기본 개념으로 복잡한 형상에 적용상 좋은 모형으로 평가되었다.

일체형원자로 3차원 유동장 해석코드 개발

Development of a 3-D Flow Analysis Computer Program for Integral Reactor

윤한영, 이규형, 김희경, 황영동, 김희철
한국원자력연구소
대전광역시 유성구 덕진동 150

요약

SMART와 같이 복잡한 유동장을 가진 일체형원자로 계통의 열수력 해석을 목적으로 일체형원자로 3차원 열유동해석 전용 전산해석프로그램 TASS-3D를 개발하고 있다. 또한 격자생성 및 해석 조건 설정을 위한 전처리 작업, 계산 결과 확인을 위한 후처리 작업의 효율성을 고려하여 일체형원자로 열수력 해석 전용 전/후처리 프로세서를 개발하고 있다. TASS-3D는 복잡한 형상에서의 유동현상을 해석하기 위하여 일반 비 직교좌표계를 사용하였으며 유한체적법에 근간을 둔 비엇물림격자계를 사용하였다. TASS-3D프로그램은 일체형원자로의 물리적 현상을 모사하기 위한 다양한 모델이 내장 되며 노심 동특성 코드, 이차계통 코드 모듈 및 노심열수력 코드와 연계된다. 현재 TASS-3D는 단상 3차원 열유동 해석에 적용이 제한되고 있으나 일체형원자로의 정상 및 과도상태에서 예상되는 2-상유동을 포함하는 일체형원자로 3차원 열유동해석 전용코드 개발을 최종목표로 현재 관련 연구를 수행 중에 있다.